

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021002

Product **ENVOY SUPREME**

Houder **Abriso-Jiffy**  
**België**

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**Peutz: rapport**  
**A3749-5-RA**

**PEUTZ**

**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2019-10-16**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Abriso-Jiffy
Productnaam	NXL-foam gelamineerd met 120 micron LDPE supreme laminated - code E
Dikte	2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Kliklamineaat 6-10 mm

**Geldig tot** **2024-10-16**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

